

ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTON ASENNUSTODISTUS

Valtioneuvoston asetuksen
18.10.2012/558, 3 §:ssä

mainitussa tarkoituksessa todistamme, että alla mainitun kohteen
öljylämmityslaitteisto, siihen kohdistunut asennustyö ja asennetut
laitteet ovat voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaiset.



Toimenpiteen yksilöinti

Uusi asennus Rakenteen muutos Kunnostustoimenpide Katsastus 3 kk:n aikana

Asennuskohteen tiedot

Työn teettäjä: _____ Yhteyspuh: _____

Kohteen osoite: _____

Tiedot öljypolttimista (malli, tehoalue kg/h tai l/h):

Tiedot öljysäiliöistä (sijointus, tilavuus, SFS-standardi tai hyväksymismerkintä):

Öljyputkiston koeponnistus/tiivistarkastus suoritettu kyllä ei Huom: _____

Asennetut laitteet ja varusteet:

Sähköasennusten tarkastustiedot:

Tämän todistuksen tarkoituksiin töihin ei sisälly todistuksen antajan tekemiä sähköasennuksia.

Tämän todistuksen tarkoituksiin töihin sisältyy todistuksen antajan tekemiä sähköasennuksia.

Asennusten käyttöönottotarkastus on tehty standardia SFS 6000-6-61 soveltaen:

mitattu suojajohtimen jatkuvuus mitattu eristysresistanssi _____ MΩ (>0,5 MΩ)

tarkastettu asennukset silmämääräisesti kokeiltu sähköiset toiminnot

Asennusten laajuudesta johtuen annetaan tarkastustiedot erillisellä lomakkeella.

Muita tietoja:

Laitteisto / asennustyö, valmis ja koekäytetty

Päivämäärä: _____

Toiminnanharjoittajan tiedot:

Nimi: _____

Yhteystiedot: _____

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukesin antama lupanro: _____

Lain 3.6.2005/390, 56 §:n tarkoittaman
vastuuhenkilön allekirjoitus: _____

Nimenselvennys painokirjaimin: _____

Täytetään kolmena kappaleena: 1 kpl työn teettäjälle
1 kpl valvontaviranomaiselle
1 kpl toiminnanharjoittajalle

Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotöihin on
oikeutettu vain Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin
päteväksi arvioima ja rekisteröimä toiminnanharjoittaja.